



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**
ул. Большакова, 97, г. Екатеринбург, 620144 телефон/факс (343) 251-46-79
E-mail: info@ural.gosnadzor.ru

г. Богданович
(место составления)

"17" марта 2020 г.
(дата составления)
15 час.00 мин.
(время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений, выявленных
Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
№ РП-332-654-о-П

По адресу: 623515, Свердловская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское,
ул. Комсомольская, 47А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № РП-332-654-О от 27.02.2020, подписанного Заместителем руководителя Уральского управления Ростехнадзора Ф. К. Волковым, «О проведении внеплановой выездной проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чернокоровская средняя общеобразовательная школа», была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований Государственного энергетического надзора, с целью исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.01.2020 №15 «О проведении проверок соблюдения обязательных требований субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2020 году», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 №ДК-П9-11542, в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, (далее – МАОУ Чернокоровская СОШ), ИНН 6605006344, ОГРН 1026600707165), адрес (место нахождения) юридического лица: 623515, Свердловская область, Богдановичский район, с. Чернокоровское, ул. Комсомольская, 47А.

Продолжительность проверки: с 11.03.2020 по 17.03.2020 (5 рабочих дней)

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1	Лобанова Лариса Евгеньевна	государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Разуева Ольга Александровна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов соответствующим документом, после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности.	Пункт 1.2.3, 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее- ПТЭЭП)	01.06.2020
2	Не назначен распоряжением работник, в обязанности которого входит проведение инструктажа для присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4 ПТЭЭП	01.06.2020
3	Нет перечня должностей и профессий, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности для неэлектрического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током.	Пункт 1.4.4 ПТЭЭП	01.06.2020
4	Нет утвержденного руководителем перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	01.06.2020
5	Не пересмотрена должностная инструкция электромонтера. Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года. (Инструкция от 29.08.2016)	Пункт 1.8.8 ПТЭЭП	01.06.2020
6	Не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	01.06.2020
7	Не обеспечено наличие заполненных паспортов кабельных линий 0,4 кВ.	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП	01.06.2020
8	Не обеспечено наличие на кабельных линиях в конце линии марки кабеля,	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП	01.06.2020

	напряжения, сечения, номера или наименования линии в ВРУ-0,4 кВ.		
9	Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года).	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП	01.06.2020
10	Не назначен распоряжением руководителя организации ответственный работник за состояние, учет, проверку и испытание переносных и передвижных электроприемников и электроинструмента, светильников, ручных электрических машин и вспомогательного оборудования к ним.	Пункт 3.5.10 ПТЭЭП Пункт 44.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТЭЭ)	01.06.2020
11	Не разработаны графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП	01.06.2020
12	Не обеспечено проведение работ и проверок исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения – 2 раза в год.	Пункт 2.12.16 ПТЭЭП	01.06.2020
13	Не обеспечено наличие перечня работ в порядке текущей эксплуатации с содержанием указания, определяющего виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	Пункт 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - ПОТЭЭ)	01.06.2020
14	Не оформлено организационно-распорядительным документом предоставление права единоличного осмотра оборудования	Пункты 3.4,5.12 ПОТЭЭ	01.06.2020
15	В столовой допущено последовательное соединение заземляющими проводниками несколько элементов электроустановки (электромясорубки).	Пункт 2.7.6 ПТЭЭП	01.06.2020
16	Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты (отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки 1 пара).	Пункт 1.2.2,1.2.6 ПТЭЭП Пункт п.1.5.2 Приложение №1, №8 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	01.06.2020
17	Не нанесены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца на дверях электрощитового помещения.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	01.06.2020
18	Отсутствуют УЗО на розеточную сеть, предусмотренные проектной документацией №197059-ЭМ, ЭО ОАО «УралЭм» 1998.	Пункт 1.2.2, 1.7.2 ПТЭЭП	01.06.2020
19	Не подсоединен вводной кабель ввода №2 в ВРУ-0,4 кВ, что не соответствует проектной документации №197059-ЭМ, ЭО ОАО «УралЭм» 1998.	Пункт 1.2.2, 1.7.2 ПТЭЭП	01.06.2020


20	Не оформлен акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между филиалом ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» и МАОУ Чернокоровская СОШ по второму источнику питания.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	01.06.2020
----	---	----------------------	------------

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора): МАОУ СОШ № 5 устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись должностных лиц, выдавших предписание:

Государственный инспектор
Каменск-Уральского территориального отдела



Л.Е. Лобанова

С предписанием № РП-332-654-о-П от 17.03.2020 ознакомлена, экземпляр для исполнения получен:

Директор МАОУ Чернокоровская СОШ

17 03 2020
(дата)



О.А.Разуева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575774

Владелец Разуева Ольга Александровна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022