

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8 «а» тел./факс 217-44-08)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург, ул. Белинского, 115 тел./факс 228-53-71 E-mail: oogpp_ugpp@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович
(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного надзора)

Предписание № 43

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Чернокоровская СОШ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, в лице директора Разуевой Ольги Александровны.

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Сухой Лог, ГО Богданович по пожарному надзору Свалова Е.С. от 31.03.2016 года, № 43, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период

«11» апреля 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«12» апреля 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«06» мая 2016 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена плановая, выездная проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковником внутренней службы Поликарповым А.А. на объекте защиты: территории, здания и помещений Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Чернокоровская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: 623515, Свердловская область, Богдановичский район, село Чернокоровское, улица Комсомольская, дом 47а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МКОУ «Чернокоровская СОШ» Разуевой Ольгой Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	<p><i>Имеющаяся установка автоматического обнаружения пожара эксплуатируется с нарушениями требований норм, а именно:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - В детском саду, складе извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников освещения. - Источники бесперебойного питания и приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации не заземлены. 	<p>Основание: ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ГОСТ 50571.15-97 таблица 52 Ф. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.46 ст.54. ст.83 п.1.под п.3) п.4,5,6,7. ст.84 ст.91, п.1. ст.103 п.1,2. СП 6.13130.2009 п. 4.1. · СП 5.13130.2009 п.13.3.6. НПБ 88-2001 п. 7.33, 15.2. РД 78.145-93 п. 8.1, 8.2</p>	30.03.17 г.	
2	<p>Двери помещения электрощитовой, не выполнены с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).</p>	<p>Основание: ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНИП 31-03-2001 п. 7.3.</p>	30.03.17 г.	
3	<p>В помещении склада столовой, комнате персонала столовой отсутствуют извещатели автоматической установки пожарной сигнализации.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» табл. А 3 п. 5.2</p>	30.03.17 г.	
4	<p>В подвальном помещении отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» табл. А 3 п. 5.1</p>	30.03.17 г.	

5	<p>- электрические светильники в кладовой, подвальном помещении эксплуатируются без защитных колпаков рассеивателей, предусмотренных конструкцией светильника.</p>	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 42 в). Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	30.03.17 г.	
6	<p>Двери в лестничные клетки на всех этажах выполнить с уплотнением в притворах.</p>	<p>ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; ст. 53; ст. 89. СНИП 21-01-97 п. 6.18. Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	30.03.17 г.	

7	Не обеспечено наличие на дверях помещений кладовых и электрощитовой, расположенной в подвальном помещении, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Основание: Правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением правительства в РФ от 25.04.2012 г. № 390). п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	30.03.17 г.	
---	--	---	-------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович, УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы Поликарпов А.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«06» мая 2016 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

М.Л.П.*

Директор МКОУ «Чернокоровская СОШ»

Разуева О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«06» мая 2016 г.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99